




Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky

Číslo varování	0012/12
Kategorie	ostatní
Typ varování	Výrobky představující závažné riziko
Uživatel výrobku	Spotřebitel
Výrobek (*)	Detektor kouře „détecteur de fumée Phoélectrique“
Značka	Brennenstuhl
Název	
Typ/číslo modelu (*)	Typ BR 102 – referenční číslo přípravku 129030 1 – GENCOD:3281852903016 Číslo šarže:0747/21/09
Číslo výrobní série / čárový kód (*)	
Kategorie podle portálu OECD	
Popis (*)	Detektory kouře
Země původu	Čína
Varování odesláno z:	Francie
Druh rizika	Popálení, Udušení
Riziko (*)	Výrobek není dostatečně citlivý. Skutečnost, že nebyly zjištěny běžně se vyskytující druhy požáru, neumožňuje uživateli a ostatním kolem nich přijmout nezbytná opatření, aby se zabránilo riziku požáru. Výrobek není v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 14604.
Opatření přijatá oznamující zemí (*)	Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů.
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:	Francie, Rakousko
Obrázky	

(*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.