



## Safety Gate: Hurtigt varslingsystem for farlige nonfoodprodukter

Varslingsnummer	A12/1828/13
Kategori	Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Type advarsel	Produkter med alvorlige risici
Produktbruger	Forbruger
Produkt (*)	Rækker til udvidelse af elnettet
Mærke	Sun Free
Navn	Ukendt
Type/modelnummer (*)	Ukendt
Batchnummer/stregkode (*)	Ukendt
OECD-portalkategori	78000000 – Elforsyninger
Beskrivelse (*)	Netudbygning fører for 5 stik med et 2,3 m kabel. På det hvide plæsthus er der tale om Nur für Wechselstrom, GS, CE, 1.5/250. "Emballage: gennemsigtig plasticpose med lukke-del af papir.
Oprindelsesland	Ukendt
Varsling indsendt af	Ungarn
Risikotype	Elektrisk stød
Risiko (*)	Afstanden mellem sidejordkontakterne er for stor, og derfor er der ingen kontakt mellem jorden og jorden. Trådenes ender af hovedforsyningskablet er ikke tilstrækkeligt beskyttet mod at trække og snoning, og strømførende dele kan derfor blive frie. Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante standard IEC 60884 og den relevante nationale standard.
Foranstaltninger truffet af det meddelende land (*)	Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet
Billeder	

(\*) Dette er en maskinoversættelse. Europa-Kommissionen påtager sig ikke noget ansvar og hæfter ikke for dens nøjagtighed. I tilfælde af uoverensstemmelser har den engelske udgave forrang.